

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POZNANIU

URZĄD MIEJSKI
STĘSZEW
Wpł. 18. 01. 2021
Nr spr. 729

Telefony:

- informacja o numerach
- wewnętrznych
- PPIS w Poznaniu
- fax
- e-mail
- Oddział Zapobiegawczego
- Nadzoru Sanitarnego
- e-mail Oddziału

61 646 78 51
61 646 78 41
psse.poznan@pis.gov.pl
61 646 78 24
61 646 78 85
nadzor.zapobiegawczy@psse-poznan.pl

ul. Gronowa 22
61 - 655 Poznań
<http://psse-poznan.pl>

NS.9011.1.11.2021.DK

Poznań,

2021-01-13

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu** po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Gminy Stęszew znak Oś.6220.20.2020 z dnia 29.12.2020r. (data wpływu 07.01.2021r.) dot. opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na **budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 80MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi, stacjami elektroenergetycznymi oraz opcjonalną stacją elektroenergetyczną SN/WN planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 122/1 (obręb Dobra) oraz działkach o nr ewid. 119/6, 140/2 i 140/3 (obręb Piekary)**

Inwestor: **Centralna Grupa Energetyczna S.A.**
Posada, ul. Reymonta nr 23, 62-530 Kazimierz Biskupi

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstępuje od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE:

Burmistrz Gminy Stęszew wnioskiem znak Oś.6220.20.2020 z dnia 29.12.2020r. (data wpływu 07.01.2021r.) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w sprawie wydania - w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283) - opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 80MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi, stacjami elektroenergetycznymi oraz opcjonalną stacją elektroenergetyczną SN/WN planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 122/1 (obręb Dobra) oraz działkach o nr ewid. 119/6, 140/2 i 140/3 (obręb Piekary).

Z przedłożonej dokumentacji (w tym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.09.2020r., karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej w sierpniu 2020r. przez dr inż. M. Sikorskiego, informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla terenu inwestycyjnego /pismo Referatu ds. Planowania, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew znak PP.1610.057.2020 z dnia 02.10.2020r. oraz postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Buk znak IGK.6220.34.2020 z dnia 07.12.2020r.) wynika, iż:

1. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) wnioskowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne.
2. Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznej do 80MW zostanie zlokalizowane na działce o nr ewid. 122/1 (obręb Dobra) oraz na działkach o nr ewid. 119/6, 140/2

i 140/3 (obwód Piekary); pod zamierzoną inwestycję przewidziano bezpośrednio teren o powierzchni do ok. 39,4694ha.

3. Obszar objęty planowaną inwestycją stanowią tereny pól uprawnych. Najbliższa zabudowa podlegająca ochronie akustycznej (tj. jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa oraz zabudowa zagrodowa) usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie w kierunku północnym od granicy działki o nr ewid. 119/6 (obwód Piekary).

4. W ramach wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się budowę instalacji o mocy do 80MW przeznaczonej do wytwarzania prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy użyciu zjawisk fotowoltaicznych. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana poprzez montaż modułów fotowoltaicznych, wykonanie infrastruktury technicznej (w tym elektroenergetycznych linii kablowych), posadowienie kontenerowych stacji transformatorowych SN/SN (do trzydziestu dwóch stacji o mocy do 2,5MW każda) wyposażonych w rozdzielnice SN/SN, wykonanie konstrukcji i elementów montażowych oraz zapewnienie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano opcjonalną realizację stacji GPO SN/WN, przy czym ww. stacja będzie usytuowana nie bliżej niż 200m od terenów zabudowanych; ponadto przez działki o nr ewid. 119/6, 120 i 11 (obwód Piekary) mogą zostać wykonane połączenia kablowe, pomiędzy poszczególnymi obszarami inwestycyjnymi (bez objętości powierzchni). Panele fotowoltaiczne zostaną osadzone w rzędach na metalowych kształtownikach zakotwionych w gruncie; wysokość ww. konstrukcji nie przekroczy 4m nad poziomem terenu.

5. W fazie eksploatacji planowanej inwestycji prognozuje się wytwarzanie odpadów pochodzących z prac dot. konserwacji i przeglądów technicznych, które będą usuwane z terenu przedsięwzięcia przez podmioty świadczące usługi konserwacyjne. Instalacja fotowoltaiczna z uwagi na bezobsługowy tryb pracy wymagać będzie jedynie okresowej kontroli, bieżących przeglądów i konserwacji. Eksploatacja projektowanej inwestycji - ze względu na charakter oraz technologię - nie będzie powodowała zagrożenia dla poszczególnych komponentów środowiska naturalnego.

Powiatowy Inspektor Sanitarny jako organ opiniotwórczy wydający opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - zgodnie z treścią art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) - uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy w zakresie kompetencyjnym określonym art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.) orzeka jak w sentencji opinii sanitarnej.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Poznaniu

dr n. med. Witold Draber

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Stęszew (ePUAP)
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
2. Centralna Grupa Energetyczna S.A.
Posada, ul. Reymonta nr 23, 62-530 Kazimierz Biskupi
3. a/a (D.K.)

Do wiadomości:

Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POZNANIU**

Telefony:

- informacja o numerach

- wewnętrznych

- PPIS w Poznaniu

- fax

- e-mail

- Oddział Zapobiegawczego

- Nadzoru Sanitarnego

- e-mail Oddziału

61 646 78 51

61 646 78 41

psse.poznan@pis.gov.pl

61 646 78 24

61 646 78 85

nadzor.zapobiegawczy@psse-poznan.pl

ul. Gronowa 22

61 - 655 Poznań

<http://psse-poznan.pl>

NS.9011.1.11.2021.DK

Poznań,

2021-01-13

**Burmistrz Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew**

Dot. wniosku Burmistrza Gminy Stęszew znak Oś.6220.20.2020 z dnia 29.12.2020r. (data wpływu 07.01.2021r.) w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 80MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi, stacjami elektroenergetycznymi oraz opcjonalną stacją elektroenergetyczną SN/WN planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 122/1 (obręb Dobra) oraz działkach o nr ewid. 119/6, 140/2 i 140/3 (obręb Piekary)

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu zwraca się o wywieszenie w Urzędzie na tablicy opinii sanitarnej znak NS. 9011.1.11.2021.DK z dnia

Jednocześnie tenże organ prosi o przesłanie informacji od kiedy niniejsza opinia sanitarna zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Poznaniu

dr n. med. Witold Draber

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Stęszew (ePUAP)
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
2. a/a (D.K.)

