



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Poznaniu

Poznań, dnia 22 listopada 2022 r.

NS.9011.1.277.2022.DK

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Gminy Stęszew znak OŚ.6220.17.2022 z dnia 8.11.2022 r. (data wpływu 14.11.2022 r.) dot. wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na **budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy maks. 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ewid. 172 i 173 obręb Srocko Małe (gmina Stęszew)**

Inwestor: **PVE 198 Sp. z o.o.**

ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1c

80-065 Bydgoszcz

s t w i e r d z a m

**brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla planowanego przedsięwzięcia
i odstępuję od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko.**

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Stęszew wnioskiem znak OŚ.6220.17.2022 z dnia 8.11.2022 r. (data wpływu 14.11.2022 r.) zwrócił się o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy maks. 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ewid. 172 i 173 obręb Srocko Małe (gmina Stęszew).

Z przedłożonej dokumentacji (w tym ww. wniosku Burmistrza Gminy Stęszew, wniosku z dnia 29.08.2022 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej w sierpniu 2022 r. przez p. Zuzannę Duczmał, informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla terenu inwestycyjnego (pismo Referatu ds. Planowania, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew znak PP.1610.071.2022 z dnia 26.09.2022 r.)

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Gronowa 22 | 61-655 Poznań
tel. 61 6467851 | sekretariat.psse.poznan@sanepid.gov.pl
NIP 778-13-46-724 | REGON 631276647
BDO 000551785

www.gov.pl/web/psse-poznan
pssepозnan/SkrytkaESP
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego
ns.psse.poznan@sanepid.gov.pl
tel. 61 6467824

oraz uzupełnienia z dnia 30.09.2022 r.) wynika, iż:

1. Planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne.
2. Zagospodarowanie przedmiotowych działek stanowią grunty rolne.
3. Bezpośrednie sąsiedztwo analizowanego terenu stanowią tereny użytkowane rolniczo. Najbliższa zabudowa podlegająca ochronie akustycznej (tj. jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa) zlokalizowana jest w kierunku północnym, w odległości ok. 240 m od granicy terenu inwestycyjnego (ok. 270 m od granicy powierzchni inwestycji).
4. Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni fotowoltaicznych zostanie zrealizowane na terenie działek o nr ewid. 172 i 173 obręb Srocko Małe (gmina Stęszew).
5. W ramach wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego przewidziano budowę – z możliwością etapowania (maks. 4 etapy) – instalacji o mocy maks. 4 MW przeznaczonej do wytwarzania prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy użyciu zjawisk fotowoltaicznych, co zostanie zrealizowane poprzez montaż paneli fotowoltaicznych (maks. 18 000 sztuk o pojedynczej mocy panelu 200÷2000 Wp), posadowienie stacji transformatorowych (maks. 4 stacje), wykonanie konstrukcji i elementów montażowych oraz zapewnienie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych (w tym inwerterów, maks. 4 magazynów energii, linii kablowych energetyczno-swiatłowodowych, przyłącza elektroenergetycznego oraz pozostałego oprzyrządowania niezbędnego do realizacji planowanej inwestycji). Panele fotowoltaiczne zostaną osadzone na aluminiowych lub stalowych stelażach wbijanych w grunt lub montowanych do prefabrykowanych fundamentów kotwionych w grunt, przy czym wysokość konstrukcji nie przekroczy 5 m n.p.t.; ww. stelaże będą konstrukcjami stałymi lub ruchomymi (instalacje śledzące ruch słońca). Ponadto w ramach analizowanej inwestycji przewidziano organizację – wokół terenu inwestycyjnego – ażurowego ogrodzenia oraz wykonanie infrastruktury komunikacyjnej (w tym dróg wewnętrznych) i zapewnienie systemu monitoringu.
6. Klimat akustyczny kształtowany będzie przez pracę transformatorów, pracę magazynów energii i inwerterów oraz ruch pojazdów serwisowych. Na potrzeby funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej przewidziano eksploatację maks. 4 kontenerowych stacji transformatorowych, w których zostaną umieszczone transformatory (w każdej stacji dopuszczono możliwość ulokowania do kilku transformatorów), maks. 4 magazynów energii zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ww. stacji oraz maks. 56 inwerterów; inwertery zaplanowano zainstalować na konstrukcji pod panelami lub między rzędami paneli na niezależnej konstrukcji kotwionej bezpośrednio przy konstrukcji paneli (panele będą pełnić funkcję ekranów akustycznych). Ruch komunikacyjny będzie kształtowany przez sporadyczny ruch pojazdów związanych z obsługą serwisowo-konserwacyjną elektrowni fotowoltaicznej. Funkcjonowanie planowanej inwestycji – z uwagi na charakter i technologię oraz zgodnie z treścią przedłożonej dokumentacji – nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych norm wskazanych w tabeli nr 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
7. Na etapie eksploatacji inwestycji nie prognozuje się emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
8. W fazie eksploatacji planowanej inwestycji prognozuje się wytwarzanie odpadów pochodzących z prac dot. konserwacji i przeglądów technicznych (odpady inne niż niebezpieczne w szacowanej ilości ok. 0,22 Mg/MW/rok i odpady niebezpieczne w szacowanej ilości ok. 0,01 Mg/MW/rok). Wszystkie wytworzone odpady będą na bieżąco przekazywane – specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia – celem dalszego zagospodarowania.

9. Eksploatacja inwestycji – poza wodami opadowo-roztopowymi (obmywającymi powierzchnię instalacji i spływającymi po powierzchni paneli do gruntu) oraz wodą pochodzącą z procesu mycia paneli (bez dodatków detergentów) – nie będzie generować ścieków.

10. Instalacja fotowoltaiczna z uwagi na bezobsługowy tryb pracy wymagać będzie jedynie okresowej kontroli, bieżących przeglądów i konserwacji. Eksploatacja projektowanej inwestycji - ze względu na charakter oraz technologię - nie będzie powodowała zagrożenia dla poszczególnych komponentów środowiska naturalnego.

Działając na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) - uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy w zakresie kompetencyjnym określonym art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.) orzekam jak w sentencji opinii sanitarnej.

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew (ePUAP)
2. PVE 198 Sp. z o.o. ul. Jana Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz
adres do korespondencji: Lisi Ogon ul. Bydgoska 20, 86-065 Łochowo (za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska S.A.)
3. aa

D.K.

Do wiadomości:

Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

